臺北市立第一女子高級中學資源大樓新建工程

針對大宇建築師事務所99年6月細部設計之審查結論

- 壹、有關空間配置、電燈迴路、大樓電源系統、各樓層空調系統、電腦機房空調系統與 UPS、各樓層出入口與 5F 電腦機房門禁管理系統、5F 電腦機房安全遠端監視配置工程、6F 階梯教室建置工程、網點電源數量與配置、校園網路更換工程、木製固定書架數量與配置等,請依圖書館審查意見修正。
- 貳、西北角 15 人座電梯,建議增為 20 人或 17 人座。
- 叁、便器部分,每座廁所應設一間坐式的。
- 肆、1 樓應設無障礙廁所。
- 伍、無障礙進出門寬扣除門框後應有90公分。
- 陸、男廁小便斗做短的即可,毋需落地的。
- 柒、6F 設置雙道門。
- 捌、2至4F鐵捲門,電動與手動兼具。
- 玖、屋頂植栽木槿換掉改爲仙丹;校園植栽應以原生種,黑板樹應換掉改爲台灣 攀樹。
- 拾、6F 燈光配置應注意要能照射至主席台位置。
- 拾壹、注意分離式冷氣的排水問題。
- 拾貳、地下室機房牆面官作美化處理。
- 拾叁、研究小間外加置使用時間與使用人標誌板。
- 拾肆、6F 男廁位置下方空調機房(5、4、3、2F),請留意糞管及尿管管道如何 銜接至地下室的問題。
- 拾伍、2F漫畫休閒區高架木地板之邊緣調整成曲線。
- 拾陸、各樓層適當位置預留飲用水電路與供排水管。
- 拾柒、廁所照明用紅外線感應照明。
- 拾捌、修正後,將編擬之招標文件(細部設計圖、施工規範、預算書、三家廠商報價單等)於99年8月16日送達教育局新工組。